

Záhradky

PB237
napojenie na
ex. NN vzduš. vedenie
cez skriňu VRISIK



ex. TS0073-014
napojenie
vývod č.3

Tento výkres je súčasťou rozhodnutia
o umiestnení stavby
č. 86/2020 zo dňa 2.12.2021



NAVRHOVANÝ NN KÁBEL
NAYY-J 4x240, 280m

ULOŽENIE NN KÁBLA
vo voľnom teréne v chráničke pod cestou



št.c. III/1100

odvodňový kanál

podtlak

mostík

asf. cesta

Mierova

3384/1

3389/11

3389/1

3389/37

3389/3

3389/22

3389/7

3389/17

3392/104

3389

3389/27

3389/31

3389/10

3389/37

3389

3389/1

3389/2

3389/36

3389/38

3389/39

3389/40

3389/41

3389/42

3389/43

3389/44